



**EN 60831-1 KONTROL RAPORU**  
Beyan Gerilimi 1000 V'a Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri İçin Kendi  
Kendini Onaran Tipte Şönt Güç Kondansatörleri  
EN 60831-1 CONTROL REPORT  
Shunt Power Capacitors Of The Self-Healing Type For A.C.Systems Having  
A Rated Voltage Up To And Including 1000 V; Part 1: General,  
Performance, Testing And Rating

TS EN 60831			
Madde	İstenen+Test	Sonuç-Gözlem	Karar
	Marka:	San-EI	
	Model:	CLVD83	
	Tip:	Kuru	
	Anma Gücü:	100kVAr	
	Anma Akımı:	144A	
	Anma Gerilimi:	400V	
Kısım 4. Madde22.	Boşalma düzeni		
	Her kondansatör birimi ve/veya grubu, her birimin 3 dakikada 75 V veya $U_n$ beyan değerinin 2 katı olan bir başlangıç tepe değerinden daha küçük bir gerilimle boşalması için bir düzenle donatılmalıdır.	3dk sonra 0,006V DC okunmuştur.	G
	Kondansatör birimi ile boşalma düzeni arasında hiçbir anahtar, sigortalı ayırıcı veya herhangi bir diğer ayırma düzeni bulunmamalıdır.	Uygun	G
	Bir boşalma düzeni, elle çalışmadan önce, kondansatör bağlantı uçlarını birbirine ve toprağa kısa devre etmek için kullanılmaz.	Uygun	G
Kısım 4. Madde 23.	Kondansatör kabı bağlantıları		
	Kondansatöre tespit edilmiş metal kabının potansiyelini elde etmek ve kondansatör kabının delinmesi halinde arıza akımını taşıyabilmek için metalden yapılmış kondansatör kabı arıza akımını taşıyabilen bağlantıyla donatılmalıdır.	Uygun	G
Kısım 4. Madde 24.	Çevrenin korunması		





**EN 60831-1 KONTROL RAPORU**  
Beyan Gerilimi 1000 V'a Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri İçin Kendi  
Kendini Onaran Tipte Şönt Güç Kondansatörleri  
EN 60831-1 CONTROL REPORT  
Shunt Power Capacitors Of The Self-Healing Type For A.C.Systems Having  
A Rated Voltage Up To And Including 1000 V; Part 1: General,  
Performance, Testing And Rating

	Kondansatörler, çevreye dağılmayacak ürünlerle kaplanmışlarsa gerekli tedbirler alınmalıdır. Bazı ülkelerde, bu hususta yerel kurallar vardır (Madde 26.3). Bu birimler ve gruplar istenilirse, ona göre etiketlenmelidir.		-
Kısım 6. Madde 25.	Diğer güvenlik kuralları		
	Müşteri, kondansatörün tesis edileceği ülkede uygulanan güvenlik yönetmeliklerine bağlı olarak herhangi özel kuralları bilgi alma süresinde belirtmelidir.	Uygun	G

**EKLER / ANNEXES**

- Evet / Yes (toplam sayfa sayısı / total number of pages ..... )  
 Hayır / No

Inspector Adı / Inspector By

İbrahim ŞAHİN

İmza/Signature

Onay/Aproved By

İbrahim AYDIN

Kaşe-İmza/Signature - Stamp

Dağıtım – Distribution

- Müşteri/Customer  Üretici/Manufacturer  Bakanlık/Ministry  Diğer/Other.....

